

审批意见:

汴环审批表〔2021〕86号

开封市生态环境局 关于开封市解放路中段地热能供暖项目环境影响报告表的批复

宝石花同方能源科技有限公司开封分公司:

你公司(统一社会信用代码:91410296MA9GKWGL8Q)上报的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制完成的《开封市解放路中段地热能供暖项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定,经研究,批复如下:

一、项目概况。项目位于开封市顺河回族区解放路中段,项目占地400平方米,项目共建2口井,其中1口取水井,1口回灌井,1座能源站房位于顺河回族区职工活动中心东北侧。项目总投资5600万元,其中环保投资3.2万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,评价结论可信,我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》,并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放。

(一)向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计按照环境保护设计规范要求,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

(二)依据《报告表》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染,以及因施工对自然、生态环境造成的破坏,采取相应的防治措施。

(三)项目外排污染物应满足以下要求:

1.废气。落实《报告表》提出的各项废气治理措施。该项目为供暖项目,利用地下水热能为顺河回族区政府及周边部分社区进行供热、夏季为顺河回族区政府新院制冷,运行过程中无废气排放。

2.废水。落实《报告表》提出的废水治理措施。施工期项目钻井废水经临时沉淀池沉淀后,澄清液由泥浆泵回井下用于钻井筒,钻井液循环使用,不外排;洗井废水经压滤机去除岩石碎屑、沙粒,经临时沉淀池沉淀后,用于施工场地及周边区域抑尘洒水;管道冲洗及试压废水清洁后用于施工场地及周边区域抑尘洒水;生活污水依托社区化粪池处理后经污水管网排入开封市东区污水处理厂进一步处理。营运期制备软水产生的含盐废水用于服务社区洒水抑尘。

3.噪声。各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

4.固废。项目固废应全部妥善处置或综合利用,一般工业固废暂存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)进行控制,严防二次污染。

(四)如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准,届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目自批准之日起超过五年,方决定开工建设的,其《报告表》应报我局重新审核;项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批建设项目的环评文件。

六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2021年12月22日